



**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ-ПЛЕВЕН**



5800 Плевен, ул. "Сан Стефано" 25; факс: 064/889866, e-mail: office@vik-pleven.com

Изх. № 2428 / 27.06. 2018г.

РАЗЯСНЕНИЕ

по документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на водопроводна арматура“, открита с решение № 265 / 18.09.2018г., с № в РОП: 00004-2018-0013

Въпрос: Във връзка изискването за представяне на сертификата на GSK за съответствие с разпоредбите за качество, контрол и изпитания RAL-GZ 662 или еквивалент – за Позиция №1, лабораторно изпитване от акредитирана институция, че продуктите имат минимална дебелина на слоя прахово покритие 250 µm ще бъде ли считано за еквивалентно доказателство.

Отговор: Да, ще бъде считано за еквивалентно доказателство.

Въпрос: Възложителят преценил ли е, че посочването на „RAL-GZ 662“ и „GSK“ се явяват дискриминационни спрямо определни кандидати и застрашават законосъобразното провеждане на процедурата тъй като те нямат статут на международен или национален стандарт?

Отговор: Не смятаме, че посочването на „RAL-GZ 662“ и „GSK“ се явяват дискриминационни, при условие, че в обявлението за обществената поръчка е посочено „или еквивалент за предлаганите изделия“.

Въпрос: Какво налага изискването за наличие на маркировка извън общоприетите, при условия, че изделията имат досег с питейна вода, а не с химични вещества?

Отговор: Маркировката трябва да бъде стандартна за съответния тип изделие.

Управител:.....*заличено на основание*
чл.2 от ЗЗД Плевен
/Инж. Митко Спасов/

